

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie docieplenia budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na ww. zadanie?*

Zamawiający nie upublicznia wartości szacunkowej zamówienia, która wynika z kosztorysu inwestorskiego.

- 2. Proszę o podanie ilości i jednostki obmiaru wykonania nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze czerwonym?*

Zamawiający wymaga, aby nowe parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze czerwonym były zamontowane w każdym oknie. Łączna długość parapetów zewnętrznych to 47,7 mb., szerokość 30cm.

- 3. Proszę o podanie o jakiej mocy mają być zakupione oprawy LED z czujnikiem ruchu?*

Oprawy LED z czujnikiem ruchu o mocy min. 10W.

- 4. Proszę o podanie ilości i jednostki obmiaru wykonania nowych barierek metalowych ze stali nierdzewnej dwustronnych na schodach wejściowych do budynku?*

Zamawiający nie posiada informacji dotyczących ilości i jednostki przedmiaru wykonania nowych barierek metalowych ze stali nierdzewnej dwustronnych na schodach wejściowych do budynku. Wg zapisów SIWZ orientacyjne wymiary barierek to 110cm (wysokość) x 270cm (długość) x 2szt. Zamawiający wymaga, aby poręcz oraz słupki wykonane były z rury o średnicy min. 42mm, wypełnienie z rurek o średnicy min. 16mm.

- 5. Czy oferent może modyfikować i ewentualnie dodawać pozycje do przedmiaru robót?*

Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiar robót nie zawiera pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Pełny zakres przedmiotu zamówienia podany jest w SIWZ, punkt III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. W związku z tym Wykonawca, kalkulując swoją cenę ofertową, musi uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia, a nie tylko zakres podany w załączniku nr 5 do SIWZ - Przedmiar robót. Wykonawca może zatem modyfikować i dodawać nowe pozycje do kosztorysu ofertowego niż te, które wynikają z przedmiaru robót.

(-) Burmistrz Miasta Pionki