

Wykaz zadań związanych z konserwacją

Roboty objęte stawką ryczałtową:

1. Wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej, wymiana bezpieczników z użyciem wyżki. Podczas dokonywania wymiany należy zwrócić uwagę na istniejący stan opraw oświetleniowych - w przypadku stwierdzenia ich złego ustawienia lub zabrudzenia należy dodatkowo dokonać regulacji nachylenia opraw oświetleniowych, regulacji położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników oraz oczyszczenia oprawy, kloszy i odbłyśników.
2. Wymiana bezpieczników bez użycia wyżki w złączu kablowym słupa lub w tablicy oświetleniowej.
3. Konserwacja złącz kablowych (tabliczek bezpiecznikowych wewnątrz słupa) w słupach oświetlenia wydzielonego - czyszczenie złącz, wymiana, naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, naprawa lub wymiana zamknięć złącz.
4. Konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych oświetlenia ulicznego – czyszczenie złącz, wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, nowe ustawienie (przeprogramowanie) programowalnych sterowników oświetlenia wg zadanych parametrów.
5. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na słupach sieci kablowej i napowietrznej (demontaż starej oprawy i montaż nowej wraz ze źródłem światła), wymiana wysięgników rurowych na nowe lub ich oczyszczenie i pomalowanie 2x, wymiana przewodów opraw oświetleniowych na nowe (w sieci napowietrznej wraz z podstawą bezpiecznikową i bezpiecznikiem, w sieci kablowej od oprawy do tabliczki bezpiecznikowej lub złącza kablowego), złożenie zdemontowanych materiałów (oprawy i wysięgniki) do magazynu Zamawiającego.

Roboty nie objęte stawką ryczałtową:

1. Wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.
2. Regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego.
3. Pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli).
4. Malowanie konstrukcji stalowych, uzupełnianie opisów.
5. Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia.
6. Wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami napowietrznymi n.n.
7. Prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego.
8. Inne prace konieczne do utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami a gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych i wymogów bezpieczeństwa