PIĘTRO SKALA 1:100



OZNACZENIA:

- przewody wentylacji nawiewnej
- przewody wentylacji wywiewnej
- +125 m3/h −200 m3/h anemostat nawiewny/ wywiewny
- +300 m3/h nawiewnik ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną

Sufit podwieszany

▨ doprojektowane ściasny

▩ doprojektowane otwoty (wybicia)

WYKAZ POMIESZCZEŃ TRYBUN

NR.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. UŻYT. /M2/
T1.	POM DLA KOMENTATORA	GRES	7,2
T2.	KL SCH EWAKUACYJNA 1	SZLICHTA	29,5
T3.	KOMUNIKACJA	SZLICHTA	315,0
T5.	MIEJSCA WIDOWNI	SZLICHTA	300,0
T6.	SCHODY KOMUNIKACYJNE	SZLICHTA	68,0

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ (PIĘTRO)

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA	JEDN.
2.1	POM. NA SPRZĘT SPORT.	wykładzina	37,24	m^2
2.2	SCHODY	gres	18,31	m^2
2.3	KOMUNIKACJA	wykładzina	103,69	m^2
2.4	WINDA	wykładzina	3,04	m^2
2.5	Pop. socjalne	wykładzina	7,30	m^2
2.6	Szatnia prac. męska	wykładzina	4,15	m^2
2.6a	Natrysk	gres	5,66	m^2
2.7	Siłownia	wykładzina	128,08	m^2
2.8	FITNESS	wykładzina	127,87	m^2
2.9	KOMUNIKACJA	wykładzina	10,77	m^2
	POWIERZCHNIA UŻYTK.RAZEM		446,11	m^2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"MAXPOL"
Żeromskiego 51a
tel. (048) 385-09-57

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
projektant:	mgr Inż. Janusz Dzierżanowski	GT.VI-63/120/76	05.2015	
sprawdzający:	mgr Inż. Marek Lis	UAN-II-K-8386/RA/114/84	05.2015	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

Obiekt:	Inwestor:	skala:
PAWILON SPORTOWY	Gmina Miasta Pionki ul. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki	1:100
Adres	Tytuł rysunku:	nr rysunku:
ul. Sportowa, dz. nr geod. 1470/6	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ RZUT PIĘTRA	8/S

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)