PIĘTRO SKALA 1:100


DOPROJEKTOWANA CZĘŚĆ NA PIĘTRZE
A
B
C
D
D1
E
F
G
H
KL SCH
Klatka schodowa KL SCH
+12°C 3082 W
2.9
107
Siłownia 107
+16°C 5693 W
2.7
108
Fitness 108
+16°C 6033 W
2.8
106
Łazienka / szatnia 106
+24°C 1479 W
2.6a
2.6
105
Pom. socj. 105
+20°C 987 W
103
Komunikacja 103
+16°C 3501 W
2.3
EBM 630/1,6
udźwig 630kg/8osób
WINDA NSP
2.4
2.2
2.1
101
pomieszczenie na sprzęt 101
+16°C 2663 W
Belka stalowa
CV22-30-2,0m
CV22-30-1,4m
CV22-60-0,6m
CV22-60-0,8m
CV22-90-0,6m
OW1
OW2
OW3
OW4
OW5
D3
D4
D5
DP1
DP2
dylatacja 2cm
T6
+0,45
+1,80
+3,00
+4,35
Barierka

OZNACZENIA:

zasilanie, powrót instalacji c.o. 80/60 °C przewody stalowe prowadzone pod stropem

zasilanie, powrót instalacji c.o. 80/60 °C przewody PEX/Al/PEX prowadzone w warstwach posadzki, średnice nie opisane Ø16x2

grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany z wbudowanym zaworem termostatycznym, z zestawem odcinającym RLV-KS dla grzejników dolnozasilanych

grzejnik stalowy płytowy bocznozasilany z zaworem termostatycznym, i zaworem powrotnym

zawory regulacyjne

zawory odcinające

Uwaga:
w najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

Sufit podwieszany

▨ doprojektowane ściasny

▓ doprojektowane otwoty (wybicia)

WYKAZ POMIESZCZEŃ TRYBUN

NR.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. UŻYT. /M2/
T1.	POM DLA KOMENTATORA	GRES	7,2
T2.	KL SCH EWAKUACYJNA 1	SZLICHTA	29,5
T3.	KOMUNIKACJA	SZLICHTA	315,0
T5.	MIEJSCA WIDOWNI	SZLICHTA	300,0
T6.	SCHODY KOMUNIKACYJNE	SZLICHTA	68,0

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ (PIĘTRO)

Lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA	JEDN.
2.1	POM. NA SPRZĘT SPORT.	wykładzina	37,24	m^2
2.2	SCHODY	gres	18,31	m^2
2.3	KOMUNIKACJA	wykładzina	103,69	m^2
2.4	WINDA	wykładzina	3,04	m^2
2.5	Pop. socjalne	wykładzina	7,30	m^2
2.6	Szatnia prac. męska	wykładzina	4,15	m^2
2.6a	Natrysk	gres	5,66	m^2
2.7	Siłownia	wykładzina	128,08	m^2
2.8	FITNESS	wykładzina	127,87	m^2
2.9	KOMUNIKACJA	wykładzina	10,77	m^2
	POWIERZCHNIA UŻYTK.RAZEM		446,11	m^2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"MAXPOL"
Żeromskiego 51a
tel. (048) 385-09-57

	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
projektant:	mgr inż. Janusz Dzierżanowski	GT.VI-63/120/76	05.2015	
sprawdzający:	mgr inż. Marek Lis	UAN-II-K-8386/RA/114/84	05.2015	

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

Obiekt:	Inwestor:	skala:
PAWILON SPORTOWY	Gmina Miasta Pionki ul. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki	1:100
Adres	**Tytuł rysunku:**	**nr rysunku:**
ul. Sportowa, dz. nr geod. 1470/6	INSTALACJA C.O. RZUT PIĘTRA	5/S

Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)