

Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz montaż stolarki okiennej z PVC w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zmianami), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zmiany dotyczące OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pkt. III SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia po zmianach:

Zmiana 1

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ: „*Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.*”

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści SIWZ: „*Współczynnik przenikania ciepła dla szyby zespolonej ze szkła Termofloat $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.*”

Zmiana 2

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ: „*.... szklenie: szyba zespolona ze szkła Termofloat 16x4x4 mm (w pomieszczeniu sali gimnastycznej i powyżej dla 12 szt. okien o wymiarach 244cm x 212cm szyba wewnętrzna ze szkła bezpiecznego).*”

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści SIWZ: „*.... szklenie: szyba zespolona ze szkła Termofloat 16x4x4 mm (w pomieszczeniu sali gimnastycznej i powyżej dla 6 szt. okien o wymiarach 244cm x 212cm szyba wewnętrzna ze szkła bezpiecznego).*”

Ww. zmiany należy uwzględnić w składanej przez Wykonawców ofercie. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 20.10.2015r. do godziny 11.00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2015r. o godzinie 11.10.

(-) Burmistrz Miasta Pionki