

## **Do uczestników postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Pawilonu Sportowego w Pionkach

### **Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. *Z uwagi iż, w SIWZ jest tylko montaż siedzisk stadionowych, czy w zakres oferty wchodzi również dostarczenie tych siedzisk.*

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi montaż wraz z dostawą siedzisk stadionowych. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia użyto słowo „montaż”, należy przez to rozumieć również dostawę tych materiałów lub urządzeń, które należy zamontować. Zamawiający w tym postępowaniu przetargowym nie dostarcza żadnych materiałów i urządzeń związanych z budową Pawilonu Sportowego w Pionkach.

2. *Czy w zakres oferty wchodzi budowa ogrodzenia od strony trybun, widocznego na przekrojach i rzutach elewacji.*

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi budowa ogrodzenia od strony trybun, widocznego na przekrojach i rzutach elewacji.

3. *Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie Sauny i Mroźni.*

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż urządzeń Sauny i Mroźni. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie miejsca wraz z wszystkimi niezbędnymi przyłączami (np. energia elektryczna, woda itp.) pod montaż Sauny i Mroźni.

4. *Czy Inwestor ma pozwolenie na wycinkę drzew, o których mowa w SIWZ?*

Inwestor ma pozwolenie na wycinkę drzew, o których mowa w SIWZ.

5. *Proszę o podanie powierzchni, na której ma być wykonana powłoka uszczelniająca na betonie na trybunie pawilonu.*

Wg szacunków Zamawiającego powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka uszczelniająca na betonie na trybunie pawilonu wynosi ok. 800 m<sup>2</sup>.

6. *Proszę o potwierdzenie, że winda ma mieć 2 przystanki.*

Zamawiający potwierdza, że winda ma mieć 2 przystanki.

7. *Proszę o potwierdzenie wymiarów H i L schodów ewakuacyjnych, załącznik nr 15 jest mało czytelny i nie widać na nim tych wymiarów.*

Załącznik nr 15 do SIWZ przedstawia rodzaj schodów, ich budowę i rodzaj materiałów użytych do ich budowy. Nie przedstawia natomiast wymiarów H i L tych schodów. Wymiar H (wysokość)

należy przyjąć z Projektu budowlanego i wynosi ona 150cm. Długość schodów L wynika z konstrukcji schodów i wynosi ona dla H=150cm ok. 300cm.

8. *Czy w przypadku rozbieżności między projektem a przedmiarem zamawiający dopuszcza dodawanie pozycji do przedmiaru/kosztorysu?*

W przypadku rozbieżności między projektem a przedmiarem Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w swojej ofercie i w kosztorysie ofertowym wszystkie prace i roboty budowlane oraz ich ilości wynikające z projektu. Zgodnie z zapisami SIWZ Przedmiary robót (załączniki nr 9 -11 oraz 21 do SIWZ) należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty, która powinna uwzględnić rozbieżności w ilości i rodzaju robót pomiędzy przedmiarem robót a opisem przedmiotu zamówienia.

9. *Czy w przypadku rozbieżności między projektem a przedmiarem Zamawiający dopuszcza modyfikacje narzutów pozycji w przedmiarze/kosztorysie.*

Zamawiający dopuszcza wszelkie modyfikacje narzutów pozycji w przedmiarze/kosztorysie. Cena ofertowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy powinna uwzględniać cały przedmiot zamówienia.

10. *Czy elementy takie jak: „Krzesełka do obiektów sportowych”, „Poręcze międzyrzędowe na trybunach” wchodzi w zakres zamówienia?*

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż 808 szt. siedzisk mocowanych do betonowych stopni na trybunie pawilonu oraz 30 szt. siedzisk stojących ze składanym oparciem na trybunie pawilonu – zgodnie z zapisami SIWZ. W zakres przedmiotu zamówienia **nie** wchodzi wykonanie poręczy międzyrzędowych na trybunach, mimo że są one widoczne na rzucie trybuny sportowej. W tym przypadku nie wykonanie poręczy międzyrzędowych na trybunach należy traktować jako wyjątek od zapisów SIWZ określających przedmiot zamówienia.

11. *Ze względu na znaczne rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją prosimy o zmianę terminu składania ofert co umożliwi nam rzetelne przygotowanie oferty.*

Zamawiający uważa, że nie ma dużych rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją projektową. Dodatkowo przy sporządzaniu oferty i ceny ofertowej należy uwzględnić wszystkie zapisy SIWZ, w tym w szczególności punkt III SIWZ. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

(-) Burmistrz Miasta Pionki