

Pionki dn.01.03.2016r

IŚ.6220.1.2016

**Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach  
i materiałach przed wydaniem decyzji**

Stosownie do art 10 § 1 Kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pionki rejon ul. Zwycięstwa”.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Pionki, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Otrzymują:

- PWKC w Pionkach Sp. z o.o ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
- A/a
- strony postępowania zgodnie z art 49 Kpa

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pionkach ul. Aleja Jana Pawła II 15,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pionkach [www.bip.pionki.pl](http://www.bip.pionki.pl) w dziale ogłoszenia – informacje środowiskowe

Z up. BURMISTRZA  
*Jolanta Sarnicka-Buczek*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

IŚ.6220.1.2016

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu

### Postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „**Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pionki rejon ul. Zwycięstwa**” stosownie do wszczętego w dniu 07.01.2016r., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### Uzasadnienie

Postanowienie wydano w nawiązaniu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.12.2015r., złożonego do Urzędu Miasta w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 15 przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki. Inwestycja na podstawie § 3 ust.1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie wyznaczonego obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 „Ostoja Koziennicka PLB 1400013”. Burmistrz Miasta Pionki zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o rozważenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po uzupełnieniu przez Inwestora wezwania znak WOOS-II.4240.35.2016.JC z dnia 25.01.2016r pismem znak WOOS-II.4240.35.2016.JC.3 z dnia 25.02.2016r wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ wystąpił także o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W opinii sanitarnej znak ZNS.712-4/16 z dnia 22.01.2016r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowił odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Zwycięstwa w Pionkach. Elementami projektowanej sieci będą kanały ciśnieniowe wykonane z rur PE o średnicach 50, 63, 75 i 90 mm, kanały grawitacyjne wykonane z rur PVC 200 o łącznej długości 12,5m ułożone na głębokości 1,5m, przyłącza PE PN100 kl. SDR11 średnicy 40 i 50 mm, o łącznej długości 1192m, ułożone na głębokości 1,5 m, 3 komplety instalacji do płukania kanałów, 2 studnie do rozprężne (z filtrem do pochłaniania odorów), 38 przepompowni przydomowych wraz

z odcinkiem sieci energetycznej od szafki sterowniczej do instalacji wewnętrznej, o następujących parametrach: wydatek  $Q=0.48$  l/s, wysokość podnoszenia  $H=45$ m, silnik pompy moc 800 W, prędkość obrotowa 1450n/min, średnica – 1,0m, materiał – laminat zbrojony włóknem szklanym o wzmocnionej konstrukcji, odporny na korozję. Końcowy odcinek kanalizacji znajdujący się na działce o nr ew. 1579/26 składający się z rurociągu ciśnieniowego PE90 długości 3 m, studni rozprężnej i kolektora grawitacyjnego o długości 8 m od studni rozprężnej do istniejącej studni, znajdują się w ogrodzeniu centralnej przepompowni ścieków, skąd ścieki są przepompowywane na oczyszczalnię. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że rurociągi sieci kanalizacyjnej realizowane będą metodą bezwykopową, natomiast przyłącza układane będą w wykopie na głębokości do 1,5 m p.p.t w sposób mechaniczny, ręczny ( w miejscach kolizji) lub przewiertem. Próby ciśnienia będą prowadzone wodą z wodociągu miejskiego. Po wykonaniu próby woda zostanie spompowana samochodem WUKO oraz odprowadzona do punktu zlewnego przed oczyszczalnią ścieków.

W trakcie realizacji inwestycji w analizowanym rejonie wystąpią okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych i minimalizowane będą poprzez zastosowanie sprzętu sprawnego technicznie i ograniczenie pracy do pory dziennej. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane przy głównej przepompowni ścieków, gdzie znajdują się sanitariaty oraz pomieszczenie socjalne. Wytwarzane odpady gromadzone będą w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do ich dalszego zagospodarowania. Ziemia z wykopów będzie rozplantowana na terenie nieruchomości, wyrównując jej teren po pracach. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości.

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami górkimi i leśnymi. W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 1400013 oraz w odległości około 500m od obszaru specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Puszcza Kozienicka PLH140035. Po analizie przedłożonych dokumentów, mając na uwadze wartości przyrodnicze terenu, dotychczasowe jego zagospodarowanie, zakres, wielkość i skalę planowanej inwestycji stwierdza się, że jej realizacja nie wpłynie znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru sieci Natura 2000 – integralność i spójność, a także nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na elementy przyrodnicze środowiska tj. gatunki zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze. Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, archeologiczne. Brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji nie występują jeziora. Ze względu na lokalizację inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W świetle rozpatrzonych uwarunkowań należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska oraz nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi. Ewentualne uciążliwości zamkną się w granicach działki objętej inwestycją i tym samym standardy jakości środowiska, poza terenem nieruchomości zostaną dotrzymane, a planowana inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku przyrodniczym terenów otaczających. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują zagrożenia dla środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

### Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

#### Otrzymują:

- PWKC w Pionkach Sp. z o.o ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
- A.a.
- strony postępowania zgodnie z art 49 Kpa

#### Opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pionkach ul. Aleja Jana Pawła II 15,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pionkach [www.bip.pionki.pl](http://www.bip.pionki.pl) w dziale ogłoszenia – informacje środowiskowe

z up. BURMISTRZA

*Jolanta Sarnańska-Buczek*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA